



QUADRO DE CARGAS									
DESCRIÇÃO	CIRC.	LÂMPADAS (VA)		TOMADAS DE USO GERAL (VA)		TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (VA)		CARGA AMBIVAGEM	
		40	60	100	300	500	800	TOTAL W	Simultaneidade
Iluminação pav. superior 1	1	44	4					2000	9,09
Iluminação pav. superior 2	2	46	6					2200	10
Tomadas uso geral superior 1	3			28				2800	12,72
Tomadas uso geral superior 2	4			25				2500	11,36
Chuveiro pav. superior 1	5					1		5400	24,54
Chuveiro pav. superior 2	6					1		5400	24,54
Chuveiro pav. superior 3	7					1		5400	24,54
Chuveiro pav. superior 4	8					1		5400	24,54
Chuveiro pav. superior 5	9					1		5400	24,54
Iluminação pav. térreo 1	10	64						2560	11,64
Iluminação pav. térreo 2	11	68						2720	12,36
Tomadas uso geral pav. térreo	12			20				2000	9,09
Chuveiro pav. térreo	13					1		5400	24,54
	0					0		49180	0

Nome: QUARTEL 10º COM. REGIONAL DE BOMBEIROS			
Projeto: ELÉTRICO			
Escala: 1:100		Data: 10/10/2023	
Responsável Técnico: Eng. João Carlos da Silva			
Assinatura: [Assinatura]			
Carimbo: [Carimbo]			
Data: 10/10/2023			